

Wärmepumpenkreisprozess im log p-h-Diagramm

Die Wärme- bzw. Kälteleistung eines Wärmepumpen-Verdichters ergibt sich aus dem geförderten Kältemittel-Massenstrom multipliziert mit der Enthalpie-Differenz.

